

Tuleõnnetused tule tekkimise põhjuste järgi.

83.	Tuleõnnetusi				Tule tekkimise põhjusi											
	Suuri	Keskmiisi	Väikesi	Kokku	Vigased ahjud ja truubid	Ettevaata-mattus	Elektri juhtme rike	Plahvatus	Süütamine	Otstarbekohatu ehitusviis	Pikne	Petrooleum-lamp	Õnnetu juhtum (ürm)	Kõva küte	Selgitamata põhjus	K o k k u
1919	2	2	18	22	7	2	1	1	—	—	—	—	—	—	11	22
1920	5	5	24	34	4	9	2	—	—	—	—	5	—	14	34	
1921	9	3	45	57	14	6	—	—	1	—	—	15	—	21	57	
1922	—	—	36	36	4	8	—	3	1	2	—	6	—	12	36	
1923	6	1	39	46	3	3	—	1	—	—	—	17	—	22	46	
1924	9	7	30	46	2	5	—	2	3	1	—	16	—	17	46	
1925	24	4	36	64	2	—	8	1	4	—	—	23	—	26	64	
1926	1	5	44	50	7	5	—	3	3	—	—	15	—	17	50	
1927	4	4	33	41	7	11	1	4	1	3	1	11	—	2	41	
1928	2	2	18	22	3	8	1	6	—	1	—	—	1	—	22	
1929	—	7	30	37	13	11	2	—	—	6	—	5	—	—	37	
1930	1	1	36	38	11	11	1	3	3	1	—	5	—	3	38	

Tuletõrje väljakutsed kuude ja põhjuste järgi.

84.	Väljakutsed kuude järgi												Väljakutsete põhjusi													
	Jaanu- ar	Veebru- ar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	Septem- ber	Oktoober	Novem- ber	Detsem- ber	K o k k u	Tahapõlemisi	Otstarbeta ja kuritahtlikke	Ettevaatuse pärast	Uuli niisutamisi	Õnnetusel abiandmisi	Inimese päästeks	Märkimata põhjusi	Tuleõnnetusi	Üldse	Väljakutsed väijaspool linna	Väljakuts. õõsi	Vabatahtl. läiri- tud (alarmeerit.)	Ronijate osak. läiritud
1922	7	3	1	3	6	4	3	1	5	7	5	5	50	10	4	—	—	—	—	—	36	50	1	10	1	—
1923	2	8	7	2	6	5	4	10	2	2	2	6	56	8	2	—	—	—	—	—	46	56	4	13	8	—
1924	9	1	5	6	5	8	9	4	5	5	9	4	70	16	8	—	—	—	—	—	46	70	4	19	8	—
1925	1	2	5	5	14	5	15	2	14	5	8	6	82	13	5	—	—	—	—	—	64	82	13	31	15	—
1926	9	9	7	4	7	10	7	4	10	10	8	7	92	29	12	—	—	—	1	—	50	92	4	19	10	—
1927	12	8	2	5	1	11	9	8	5	2	13	7	77	16	2	8	7	3	—	—	41	77	7	16	5	—
1928	5	8	7	5	5	4	7	2	3	2	—	6	54	23	4	2	3	—	—	—	22	54	3	17	5	—
1929	7	14	12	1	8	5	4	5	3	6	8	4	77	19	7	—	6	8	—	—	37	77	8	16	5	—
1930	5	11	3	6	2	5	10	3	8	5	2	7	67	8	7	5	—	6	—	3	38	67	7	11	2	7

tusvoori koosseis aastate jooksul tublisti täienenud. Linnavalitsuse poolt muretsetud veoauto ehitati 1925. a. moodsaks autopritsiiks. 24-hobujõuline Berliot'-pumbaga 800—1000 / minutis on aga kahjuks nõrgavõitu 3-tonnise kandejõuga sõidukile, mis on koormatud 2000 / mahulise veepaagiga. 1929. aastal ehitati linnavalitsuse poolt ostetud 12-hobujõulise masinaga varustatud 1½-tonnisele Ford-šassiile moodne tuletõrje sõiduk 600-liitrilise veepaagiga. Senini on see „Välkauto“ pidanud ootama alul kavatsetud mootorpumba juurdeehitust. Niipea