

s. o. 2,8% võrra. Toodetud ja müüdud voolu hulga vahe on tulnud kadude summa suurenemisest. 1934./35. aasta kaod moodustavad kogu voolutoodangust 18,9% eelmise aasta 14,8% vastu.

### 52. Elektri jaama voolutoodang ja -tarvitamine 1934./35. a.

*Production et consommation d'énergie électrique.*

	Kw
Toodeti üldse — <i>Énergie produite, total</i> . . . . .	5 513 300
Müüdnud: — <i>Vendu pour:</i>	
Üldvalgustuseks — <i>éclairage général</i> . . . . .	1 610 536
Majapidamiseks — <i>ménage</i> . . . . .	22 289
Tööstustele — <i>industrie</i> . . . . .	1 397 455
Tänavate valgustuseks — <i>éclairage des rues</i> . . . . .	154 100
Ulila turbatööstusele — <i>industrie tourbière</i> . . . . .	55 030
Viljandi linnale — <i>ville de Viljandi</i> . . . . .	575 715
Omatarvituseks: — <i>Usage propre:</i>	
Tartus — <i>à Tartu</i> . . . . .	8 158
Ulila jaamas — <i>station d'Ulila</i> . . . . .	624 914
Ulila elamutes — <i>habitations d'Ulila</i> . . . . .	20 006
K a o d — <i>Pertes</i> . . . . .	1 045 097

Kadude protsendi säärane suurenemine tabelis on tingitud sellest, et Elektri jaama seesmise asjaajamise ümberkorraldamise tõttu on aruande üldises voolutoodangus näidatud 12 kuu toodang, kuna müüdnud vooluna on arvestatud 11 kuu jooksul müüdnud elektrivool.

### 53. Müüdnud elektrivoolu jaotus kwt. 1934./35. a.

	Majapida- miseks	Tööstus- tele	Valgustu- seks	Kokku
Tartus:				
Linna-asutised . . . . .	69 860	59 329	598	129 787
Tänav-valgustuseks . . . . .	154 100	—	—	154 100
Kaitsevägi . . . . .	26 645	18 038	548	45 231
Ülikool . . . . .	97 803	73 019	1 778	172 600
Raudteejaam . . . . .	38 781	39 019	—	77 800
Eratarvitajad . . . . .	1 332 609	1 135 291	19 365	2 487 365
Kokku . . . . .	1 719 798	1 324 696	22 289	3 066 683
Elvas . . . . .	22 586	10 276	—	32 862
Maal . . . . .	22 252	62 483	—	84 735
Ulila turbatööstuses . . . . .	—	—	—	55 030
Viljandi linn . . . . .	—	—	—	575 715
Ü l d s e . . . . .	1 764 636	1 397 455	22 289	3 815 125

Valgustuse ja tööstuse otstarbeks müüdnud voolu vahetartus, Elvas ja maal kujunes 1934./35. aastal järgmiseks:

	Müüdnud kwt.	Valgustu- seks %	Tööstu- seks %	Kokku
Üldse . . . . .	3 239 410	55,2	44,8	100,0
Sellest:				
Elvas . . . . .	32 862	69,9	30,1	100,0
Maal . . . . .	84 735	26,2	73,8	100,0
Keskmiselt langeb ühele tarvitajale voolu kwt. järgmiselt:				
	Tartus	Elvas	Maal	Keskmiselt
Valgustusvoolu . . . . .	152,1	99,5	129,6	150,6
Tööstusvoolu . . . . .	1 910,0	513,8	2 499,0	1 892,2
Keskmiselt . . . . .	255,5	132,5	413,3	255,7