

juhtivustasid põhjustatud ülekaalustamisest ja sellest tulenevalt tundlikult vähendatud kaubanduslikkusest. On kavatsetud suure järgvõrku teha mõjuks kõikidele tööstusele ja kaubandusele. Kõikidele tööstusele ja kaubandusele on mõjutatud ka kaheksa uudisega, mis on mõeldud vähendama kaubanduse ja tööstuse väljapääsu. Võrreldes 1935./36. a. andmeid eelmise aasta andmetega, selgub, et 1935./36. a. on elektrivoolu 995 500 kWh, s. o. 15,29% enam toodetud kui eelmisel aastal. 1934./35. a. oli voolutoodangu tõus 8,1%. Samal ajal on müüdud voolu hulk tõusnud 864 541 kWh, s. o. 22,66% võrra.

TÖÖSTUSLIKUD JA KAUBANDUSLIKUD ETTEVÕTTED.

ELEKTRIJAAM.

Võrreldes 1935./36. a. andmeid eelmise aasta andmetega, selgub, et 1935./36. a. on elektrivoolu 995 500 kWh, s. o. 15,29% enam toodetud kui eelmisel aastal. 1934./35. a. oli voolutoodangu tõus 8,1%. Samal ajal on müüdud voolu hulk tõusnud 864 541 kWh, s. o. 22,66% võrra.

52. Elektrijaama voolutoodang ja tarvitus 1935./36. a.

Production et consommation d'énergie électrique.

	kWh	%
Toodeti üldse — <i>Énergie produite, total</i>	6 508 800	100,00
Müüdi: — <i>Vendu pour:</i>		
Valgustuseks — <i>éclairage</i>	2 210 194	33,95
Tööstusele — <i>industrie</i>	1 805 195	27,73
Majapidamiseks — <i>ménage</i>	26 197	0,40
Viljandi linnale — <i>ville de Viljandi</i>	638 080	9,80
Kokku — <i>Total</i>	4 679 666	71,88
Omatarvitus: — <i>Usage propre:</i>		
Ulila jaam — <i>station d'Ulila</i>	889 381	13,68
Ulila elamud — <i>habitations d'Ulila</i>	16 335	0,25
Tartus — <i>à Tartu</i>	12 182	0,19
Kokku — <i>Total</i>	917 898	14,12
Kaod — <i>Pertes</i>	911 236	14,00

Valgustuse, tööstuse ja majapidamise otstarbeks detailiselt müüdud voolu vahekord Tartus, Elvas ja maal kujunes 1935./36. aastal järgmisseks:

	Müüdud kWh	Valg. %	Tööst. %	Majapid. %	Kokku %
Tartus	3 845 416	55,93	43,39	0,68	100,0
Elvas	44 275	66,82	33,18	—	100,0
Maal	92 295	32,58	67,40	0,02	100,0
Üldse	3 981 986	55,51	43,83	0,66	100,0

Keskmiselt langeb ühele tarvitajale müüdud voolu kWh järgmiselt:

	Tartus	Elvas	Maal	Kokku
Valgustusvoolu	176,40	107,90	136,68	174,23
Tööstusvoolu	2 219,00	773,20	2 307,80	2 187,00
Keskmiselt	297,10	151,40	373,70	296,15